

批核及驗收程序

DG - 地工技術廳	
瀝青混凝土路面所用的瀝青材料	文件編號: ARP/DG/01
	日期: 2010/07/01
	頁碼 1 of 1

1. 參照規範

ASTM D5 , ASTM D36 , ASTM D92 , ASTM D113 , ASTM D946

2. 供應商的審核

2.1 資料提交

瀝青材料技術說明

檢測報告(不得超過六個月)

3. 驗收程序

批量：一批瀝青材料指的是具有相同特性，包括品種，來源，規格，同一證書和同期運送到拌合廠。

3.1 抽樣及實驗室測試

抽樣瀝青試樣不得少於 2 kg。

瀝青材料須完成下列實驗室測試（每批一次測試）：

針入度測試 (ASTM D5)

軟化點測試 (ASTM D36)

閃點測試 (ASTM D92)

延展性測試 (ASTM D113)

4. 合格準則

瀝青材料的質量要求應符合 ASTM D946 規範以及技術說明書指定的瀝青標號。

若受檢瀝青材料未符合規範要求，此批瀝青材料將不被採納。