

Approval & Reception Procedure

DMC – Departamento de Materiais de Construção	
Membrana impermeável	Document No. ARP/DMC/04
	Date : 2010-07-01
	Page No. 1 of 1

1. Norma de referência

Especificação do projecto

2. Procedimento de aprovação

Deve ser apresentado o catálogo dos materiais de impermeabilização.

Para aprovação dos materiais propostos, será considerada a especificação do projecto.

3. Procedimento de recepção

Será efectuado um ensaio de espessura por cada 500 m² de área revestida.

Por cada ensaio serão colhidas 10 amostras da área revestida.

As 10 amostras serão colhidas de superfície vertical, de superfície horizontal e na zona onde é mais provável a passagem de água, por exemplo. juntas de construção.

4. Critério de aceitação

A espessura média das 10 amostras será maior que a espessura especificada e nenhuma espessura será inferior a 80% da espessura especificada.

Em caso de não-conformidade dos resultados, uma camada adicional será aplicada e re-ensaiada.